

Farre Vandværk  
Smedevej 20, Farre  
7323 Give  
Att.: Carsten Mikkelsen

Rapportnr.: AR-17-CA-00603191-01  
Batchnr.: EUDKVE-00603191  
Kundenr.: CA0003971  
Modt. dato: 24.10.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Farre Vandværk Ledningsnet - 72615 - V20002300 / 4611002399  
**Udtagningsadresse:** Ågade 49, 7323 Give  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 24.10.2017 kl. 11:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BS1  
**Analyseperiode:** 24.10.2017 - 28.10.2017

**Prøvemærke:** Hane køkken

Lab prøvenr:	80419278	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊞)Um (%)
			Min.	Max.			
pH	7.5	pH	7	8.5	2	DS/EN ISO 10523	
Iltindhold	8.3	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	10
Konduktivitet (Ledningsevne)	37	mS/m			0.1	DS/EN 27888	10
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	4	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	12.9	°C				DS/EN ISO 19458	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Vejle Kommune Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

28.10.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.