Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Farre Vandværk
Smedevej 20, Farre
7323 Give
Att.: Carsten Mikkelsen

Rapportnr.: AR-19-CA-00906940-01
Batchnr.: EUDKVE-00906940
Kundenr.: CA0003971
Modt. dato: 12.12.2019

Analyserapport

Prøvested: Farre Vandværk - Forbruger, taphane - 72615 - / 4611002399T
Udtagningsadresse: Loftlundvej 1, 7323 Give
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 12.12.2019 kl. 08:31
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DBS1
Analyseperiode: 12.12.2019 - 17.12.2019

Prøvemærke: Bryggershane

Lab prøvenr:	80420166	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	2.6	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C		15
Turbiditet	0.13	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016		15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray		0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray		0.25[σ)]
Kimtal ved 22°C	8	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		0.15[σ)]
Metaller								
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES		20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458	A	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A	
Ledningsevne ved 20°C	320	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	A	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:
Farre Vandværk , Jan Busjæck, Anlægsvej 27, Farre, 7323 Give
Farre Vandværk , Niels-Christian Tingsager, Anlægsvej 27, Farre, 7323 Give
Vejle Kommune Teknik & Miljø , Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

17.12.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.